



Certificate

311.01C02

utp umwelttechnik pöhl GmbH
Weidenberger Straße 2-4, 95517 Seybothenreuth

EN 12566-7, Anhang A
Kleinkläranlagen für bis zu 50 EW

Kleinkläranlage sbf – Filter
Suspended bed filter

Prüfbericht PIA2019-T7-311S08

Mittlere BSB ₅ Fracht (Zulauf)	0,01 kg BSB ₅ /d															
Hydraulischer Tageszufluss	0,9 m ³ /d															
Werkstoff	Polyethylen															
Reinigungsleistung (Nominalphasen)	<table><thead><tr><th></th><th>Wirkungsgrad</th><th>Ablauf</th></tr></thead><tbody><tr><td>CSB</td><td>32,9 %</td><td>43 mg/l</td></tr><tr><td>BSB₅</td><td>50,3 %</td><td>7 mg/l</td></tr><tr><td>SS</td><td>58,4 %</td><td>12 mg/l</td></tr><tr><td>AS₁₂₀</td><td>94,5 %</td><td>< 0,1 ml/l</td></tr></tbody></table>		Wirkungsgrad	Ablauf	CSB	32,9 %	43 mg/l	BSB ₅	50,3 %	7 mg/l	SS	58,4 %	12 mg/l	AS ₁₂₀	94,5 %	< 0,1 ml/l
	Wirkungsgrad	Ablauf														
CSB	32,9 %	43 mg/l														
BSB ₅	50,3 %	7 mg/l														
SS	58,4 %	12 mg/l														
AS ₁₂₀	94,5 %	< 0,1 ml/l														
Stromverbrauch / Leistungsaufnahme	0 kWh/d															
Entschlammungshäufigkeit	0															

Performance tested by:

PIA – Prüfinstitut für Abwassertechnik GmbH
Hergenrath Weg 30
52074 Aachen
Germany

Dieses Zeugnis ersetzt weder die Leistungserklärung
noch die CE-Kennzeichnung.



PIA - Sustainable Certification
M. Wermer
geprüft - tested - teste

Martina Wermer März 2019